

**Pan Bronisław Szafarczyk  
Radny Rady Miejskiej  
pl. Ratuszowy 1  
43-300 Bielsko-Biała**

Dotyczy: interpelacji złożonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.08.2018 r.

W odpowiedzi na zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.08.2018 r. w sprawie budowy wiaty przystankowej informuję, że lokalizacja wiaty przystankowej nie została zmieniona. Odległość pomiędzy krawędzią ścieżki rowerowej i słupkiem wiaty przystankowej wynosi 20 cm, co spełnia minimalne warunki przyjętych standardów. Wprowadzenie zalecanej 1,0 m skrajni poziomej spowodowałoby zmniejszenie przestrzeni dla pasażerów przed peronem wiaty przystankowej i obniżenie poziomu obsługi pasażerów komunikacji miejskiej.

W ramach planowanej modernizacji całej ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Partyzantów i Bystrzańskiej jej przebieg będzie korygowany co umożliwi poprawę parametrów w tym i wielu innych miejscach.

W odniesieniu do ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Czołgistów informuję, że żaden z producentów galanterii betonowej nie produkuje obrzeży innych niż proste o długości 1 m lub 0,5 m. Wykształcone łuki poziome zostały z elementów 0,5 m więc najmniejszych dostępnych na rynku. Powstałe załamania przebiegu obrzeża w planie zostały w znacznej części przez wykonawcę robót już poprawione i nie wpływają one na eksploatację obiektu.

Łuk o promieniu 2 m w miejscu wprowadzenia rowerystów na jezdnię ulicy Czołgistów spełnia przyjęte standardy.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

*Lubomir Zawierucha*  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA**

Otrzymują:

- 1x Adresat
- 1x MZD a/a

